

Problema: Ventilación sala dentro de una tienda de mascotas en Granada.

Datos: 24 m² x 2,8 m altura, 10 m de conducto, 3 codos, 2 rejillas aspiración, 1 sombrerete.

Necesidades: 672 m³/h.

Pérdidas de carga: 17,4 mm c.d.a.

Solución: 1 TD-800/200, 4 m de conducto GSA-160, 8 m de conducto GSA-200, 2 rejillas GRI-200 y 1 sombrero CT-200.

Observaciones: Calculadas 15 renovaciones / hora.

