

Problema: Renovación ambiental en despacho.

Datos: Dimensiones: 12 m² x 2,4 m de altura, no se fuma, 4 m conducto a determinar.

Necesidades: 144 m³/h.

Pérdidas de carga: 5,2 mm c.d.a.

Solución: 1 TD-350/125, 4 m conducto GSI-125, 1 boca aspiración BOC-160, 1 regulador de velocidad REB-1 N y 1 persiana PER-125 W.

Observaciones: Calculadas 5 renovaciones / hora.

