

Problema: Renovación ambiental archivo de documentos.

Datos: Sala de 34 m² x 3 m altura, sin entradas de aire y a 20 m del exterior con 4 codos.

Necesidades: 612 m³/h.

Pérdidas de carga: 14 mm c.d.a.

Solución: 1 Kit Twin 800 con 2 TD-800/200N, 1 en impulsión y otro en extracción, 1 regulador velocidad REB-1 N, 20 m conducto GSA-200, 12 m conducto GSA-160, 4 rejillas GCI-200 y 1 filtro MFL-200 para la impulsión de aire.

Observaciones: Se prescribe sistema de impulsión / extracción por carecer de entradas de aire. En la impulsión se coloca filtro para no introducir polvo del exterior. Se han calculado 6 renovaciones / hora.

