

Problema: Renovación ambiental sala de juegos de sobremesa en Burgos.

Datos: Dimensiones 4 x 4 x 3, se fuma bastante, 2 m conducto ya instalado de 200 mm diámetro.

Necesidades: 670 m³/h.

Pérdidas de carga: 7 mm c.d.a.

Solución: 1 TD-800/200 N, 1 rejilla aspiración GCI-250, 1 REB-1 N y 1 persiana PER-200 W.

Observaciones: Calculadas 14 renovaciones / hora. Se recomienda regulador para adecuar la ventilación en función de la ocupación de la sala. Se prevé entrada de aire a través de una rejilla practicada en la puerta.

