

**Problema:** Renovación ambiental de dos trasteros en Orense.

**Datos:** 20 m<sup>2</sup>, 2 m altura, 11 m de conducto, 2 codos, 2 bocas aspiración, 1 descarga y 1 rejilla entrada.

**Necesidades:** 360 m<sup>3</sup>/h.

**Pérdidas de carga:** 10 mm c.d.a.

**Solución:** 1 TD-500/160, 11 m de conducto GSA-160, 1 PER-200 W.

**Observaciones:** Sistema conectado con un temporizador que lo hace funcionar solamente unas horas al día. Calculadas 10 renovaciones / hora.

