

Problema: Ventilación de un sótano para evitar humedad en Berga.

Datos: Sala de 25 m² x 2,5 m de altura y un conducto de 150 mm de diámetro y 11 m de longitud.

Necesidades: 750 m³/hora.

Pérdidas de carga: 23 mm c.d.a.

Solución: 1 TD-1300/250 y 1 persiana PER-160 W.

Observaciones: Se aconseja practicar entradas de aire en la puerta de acceso. Calculadas 12 renovaciones / hora.

