

**Problema:** Renovación ambiental en cuarto de ascensores de Málaga.

**Datos:** Cuarto de 3 x 3 x 2,5 m de altura y un conducto por definir de 5 m de longitud.

**Necesidades:** 450 m<sup>3</sup>/hora.

**Pérdidas de carga:** 4,5 mm c.d.a.

**Solución:** 1 TD-500/160, 5 m de tubo GSA-160 y 1 sombrerete de tejado CT-160

**Observaciones:** Calculadas 30 renovaciones / hora.

